



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов
427650, с. Красногорское, ул. Пушкина, 2, телефон (факс) 8(34164) 2-19-02
e-mail: Kragpn@mchs18.ru

Предписание № 36/3/1/1- 10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

« 26 » марта 2021 г.

с. Красногорское

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Красногорский детский сад №1» Ардашевой Екатерине Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 36/03 от «01» марта 2021 г., выданного главным государственным инспектором Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Наговицыным Иваном Васильевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период времени:

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	Продолжительность проверки
1	23.03.2021 г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, село Красногорское, улица Первомайская, 10 а	10 час. 30 мин.	12 час. 30 мин.	02 час. 00 мин.
2	26.03.2021 г.	Удмуртская Республика, Красногорский район, село Красногорское, улица Первомайская, 10 а	10 час. 00 мин.	11 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Красногорский детский сад №1» (ИНН 1815001689) юридический адрес: : 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, село Красногорское, улица Первомайская, 10 а, адрес фактического осуществления деятельности: : 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, село Красногорское, улица Первомайская, 10 а.

Целью плановой проверки является: исполнение Ежегодного плана проведения плановых проверок (график плановых проверок размещен на сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации <http://genproc.gov.ru>); приложения № 1-19 приказа МЧС России от 28.06.2018 №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600).

Настоящая проверка проводится в рамках: государственного контроля (надзора) в области пожарной безопасности (реестровый номер ФРГУ № 10001495160).

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Булдаков Григорий Николаевич

совместно с: заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Красногорский детский сад №1» Ардашевой Екатериной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасности	Отмет- ка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не обеспечил наличие на объекте защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждо-го дежурного	п.30 Правил противопожарного режи-ма в РФ (утверждены ППРФ от 16.09.2020 №1479): На объекте защиты с массовым пребыванием людей руко-водитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электриче-ских фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты орга-нов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения че-ловека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	20.07.2021 г.	
2	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение экс-плуатационного испытания пожарной лестницы с состав-ление соответствующего про-токола испытаний с внесе-нием информации в журнал экс-плуатации систем противо-пожарной защиты.	п.п. б), п.17 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ППРФ от 16.09.2020 №1479): Руководители ор-ганизаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наруж-ных открытых лестниц, предназначен-ных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответ-ствующего протокола испытаний и вне-сением информации в журнал экс-плуатации систем противопожарной защи-ты.	20.07.2021 г.	
3	В помещении электрощито-вой на первом этаже разме-щен шкаф с инструментами.	пп.е), п.35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ППРФ от 16.09.2020 №1479): запрещается раз-мещать (складировать) в электрощито-вых, а также ближе 1 метра от элек-трощитов, электродвигателей и пуско-вой аппаратуры горючие, легковос-пламеняющиеся вещества и материа-	20.07.2021 г.	

4	Автоматическая установка пожарной сигнализации объекта защиты обеспечена не-исправным источником бесперебойного питания.	П.2, ст.91 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.	20.07.2021 г.	
5	Руководителем объекта защиты не обеспечено наличие указателей места нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения, выполненного с применением светоотражающих покрытий либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения.	П.48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ППРФ от 16.09.2020 №1479): Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	20.07.2021 г.	
6	В складском помещении на первом этаже (правое крыло) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	пп.В), п.35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ППРФ от 16.09.2020 №1479): запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	20.07.2021 г.	
7	В помещении прачечной детского сада установлены тепловые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации. В соответствии с проектной документацией на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ППРФ от 16.09.2020 №1479); пункт 1, статья 83 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке	20.07.2021 г.	
8	Предел огнестойкости металлических конструкций (металлических косоуров) лестничных маршей не соответствует II степени огнестойкости здания, требуется не менее R60	п.2, ст.87; табл. 21 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону;	20.07.2021 г.	

9	При срабатывании систем пожарной сигнализации на объекте защиты сигнал не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны	п.7, ст.83; табл. 21 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	20.07.2021 г.	
10	Пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации находятся на несоответствующем расстоянии от стен/перекрытий в помещениях: в коридоре перед входом в кабинет заведующего детским садом; в фойе левого крыла объекта защиты; в коридоре перед электрощитовой; в раздаточной пищеблока; в коридоре перед помещением мочечной пищеблока; в помещении овощного цеха пищеблока; в коридоре между 2-й и 3-й группой; в коридоре помещения прачечной.	п.6.6.9 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждены приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582): При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком. п.6.6.36 СП 484.1311500.2020: Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.	20.07.2021 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

асти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор Игринского,
Красногорского, Якшур-Бодьинского районов
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Г.Н.Булдаков

(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил:

Александров Александрович, заведующий ДОУ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» августа 2021 г.

Александров
(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 39-99-99